

Oslo 21. august 2019

Relekta AS bekrefter herved at undernevnte produkter er testet for akustiske egenskaper ved lineær forsegling etter EN ISO 10140-2:2010.

- 101 BRANNAKRYL

Testresultat:

12 mm dyp, 30 mm bred 1200 mm lang fuge ga et resultat på 62 dB.

Relekta har trukket ut dataen fra en testrapport utført for produsenten sin test av samme produkt. Relekta står inne for at data er korrekte.

For Relekta AS



Lars Petter Bjaaland
Produktsjef

RELEKTA AS

Telefon: 22 66 04 00
Telefaks: 22 66 04 01
Epost: relekta@relekta.no

Besøksadresse: Innspurten 1A, 0663 OSLO
Postadresse: PB 6169 Etterstad, 0602 OSLO
Lageradresse: Kabelgaten 39B, 0580 OSLO

Foretaksnr: NO 831 881 372 MVA
Bankgiro: 9490.05.94288
www.relekta.no