

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3228

Utstedt: 11.03.2016

Fornyet: 18.12.2025

Gyldig til: 01.01.2031

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

FM Mattsson og Mora utekraner

er i samsvar med kravene i

- › EN 200
- › EN 1254-2
- › EN 13959



Innehaver

FM Mattsson AB
Box 480
792 27 Mora, Sverige

Produsent

FM Mattsson AB
Box 480
792 27 Mora, Sverige

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

FM Mattsson og Mora selvdrenerende utekraner med ratt eller nøkkel. Enkelte modeller har også vakuumventil. Leveres i ulike lengder.

Følgende modeller inngår:

- › FMM 4293-0400 og FMM 4293-0410
- › FMM 4293-0600, FMM 4293-0610 og FMM 4293-1000
- › FMM 4294-0400 og FMM 4294-0410
- › FMM 4294-0600, FMM 4294-0610 og FMM 4294-1000
- › MA 46 14 00 og MA 46 17 60

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

