

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3383

Utstedt: 27.10.2017

Revidert: 13.05.2025

Gyldig til: 01.09.2027

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Geberit AquaClean Mera dusjtoaletter

er i samsvar med kravene i

- › EN 997
- › EN 13077 (*)



Innehaver

Geberit AS
Luhrtoppen 2
1470 Lørenskog

Produsent

Geberit International AG
Schachenstraße 77
8645 Jona, Sveits

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Geberit AquaClean Mera dusjtoaletter, type Comfort og Classic.

Følgende vegghengte modeller inngår:

- › AquaClean Mera Comfort – NRF nr. 1387216 og 1387217
- › AquaClean Mera Classic – NRF nr. 1387218 og 1387219

Følgende gulvstående modeller inngår:

- › AquaClean Mera Classic – NRF nr. 1387227 og 1387228

Funksjonskrav i TEK

Vannlås

Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettet skal ha vannlås eller tilsvarende funksjon.

Produktet har en vannlåshøyde på minimum 50 mm

Forbrenningsskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake forbrenningsskade.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

